

Предприятие _____

Приложение _____

А Н Т

« _____ » _____ 198 г. № _____

г. _____

об. окончании работ по испытанию и наладке систем вентиляции
и кондиционирования воздуха

СОСТАВИЛИ:

от предприятия: _____ тт. _____

от предприятия: _____ тт. _____

ОСНОВАНИЕ: договор № _____ от « _____ » _____ 198 г.

В период с _____ по _____ представителями предприятия
п/я В-2171 были проведены работы по испытанию и наладке систем вентиляции на _____

в объеме, установленном программой сметой № _____ от _____ 198 г.

1. Испытанию и регулировке подлежало _____ вентустановок, в т. ч. приточных _____, вытяжных _____, технологических _____, установок кондиционирования воздуха _____ и естественной вентиляции _____.

2. В процессе наладочных работ было испытано _____ установок с механическим побуждением, отрегулировано на проектные значения _____ установок.

В отрегулированных установках отклонения по расходам воздуха, утечки и подсосы в воздуховодах не превышают допусковых по СНиПШ-28-75.

3. Не представилось возможным отрегулировать до проектных значений _____ установок (_____) по следующим причинам:
№№ установок

4. Установки с естественным побуждением _____ обеспечивают тягу из обслуживаемых помещений. Проверка проводилась при температуре воздуха помещений (_____), температуре наружного воздуха (_____).

5. Калориферы (воздухоохладители) проверены на равномерность их прогрева (охлаждения). Прогрев (охлаждение) равномерный.

6. Сопротивление пылеулавливающего оборудования соответствует данным проекта (каталога).

7. Форсунки камер орошения обеспечивают равномерное разбрызгивание воды.

8. Регулирующие устройства функционируют нормально.

9. В обслуживаемых помещениях, при работе вентиляции уровень звука и уровни звукового давления в октавных полосах не превышают допустимых по ГОСТ 12.1.003-76.

10. Работы по смете № _____ считаются законченными с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно).

11. Техническая документация по выполненной работе будет выдана „Заказчику“ в _____ квартале _____ г.

От „Заказчика“

От „Подрядчика“

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия